



Salvig Vandværk

Akacievej 26, Fløng
2640 Hedehusene

Att.: Ole Frederiksen

Registrernr.: T72257
Kundenr.: 151760
Ordrenr.: 685371
Prøvenr.: 23284211

Modt. dato: 2011.09.21

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Salvig Vandværk
Akacievej 26, Fløng, 2640 Hedehusene
Prøvested.....: **Salvig Vandværk Ledningsnet - V02000600/4315000699**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Stengårdsvej 32, køkkenhane**
Prøveudtagning...: 2011.09.21 kl. 09:40
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.09.22 kl. 03:24 - 2011.09.25

	Prøvenr.: 23284211	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	17	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.067	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30	
Nitrit	<0.005	mg/l		0.1	SM 17.udg. 4500	10	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	13.4	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	65	mS/m		>30	DS/EN 27888	10
Iltindhold	10.8	mg/l			> 5 DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Leif Jensen, Østre Færgevej 28, Orø, 4300 Holbæk
- Holbæk Kommune, Natur og Miljø (Jord og grundvand), Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

***) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kontaktperson

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

27. september 2011



Flemming M. Christensen

Godkendt af